



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ταχ. Δ/ση: Αβέρωφ 12^Α
Τ.Κ.: 10433, Αθήνα
Τηλ: 213 2037542

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αθήνα, 1.4.2016
Αρ. Πρωτ. 1881

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 78 ΚΑΙ ΑΠΟ 23.3.2016 ΚΑΙ 30.3.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Την 23^η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00' συνήλθε δυνάμει των ανωτέρω αναφερόμενων διατάξεων, σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων η Ολομέλεια της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας υπό την προεδρία της Προέδρου της Πετρούλας - Αναστασίας Σαρτζετάκη. Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντες, εκτός της ίδιας, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Απόστολος Σίνης και τα μέλη της Φλώρα Νικολοπούλου, Ιωάννης Βρεττός, Ασπασία-Αθηνά Βολακάκη, Χαράλαμπος Πεττεμερίδης και Αθηνά Καπότη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η υπάλληλος της Επιτροπής Ζωή Λαμπηδώνη. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά τη συζήτηση την 23^η Μαρτίου 2016 όλων των θεμάτων για τα οποία ελήφθη απόφαση παρίσταντο αδιαλείπτως τα ως άνω επτά (7) μέλη. Η 78^η συνεδρίαση της Επιτροπής διακόπηκε στις 15.00' και συνεχίστηκε, κατόπιν ομόφωνης απόφασης των μελών της, την 30^η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00', στον ίδιο ως άνω τόπο με τα θέματα που απέμεναν προς συζήτηση και ολοκληρώθηκε στις 14.00' της ίδιας ημέρας. Κατά τη συζήτηση της 30^η Μαρτίου 2016 όλων των θεμάτων για τα οποία ελήφθη απόφαση παρίσταντο αδιαλείπτως τα ως άνω επτά (7) μέλη της Επιτροπής.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για μονάδες παραγωγής αερίου οξυγόνου (O₂) από τα δημόσια νοσοκομεία

Τα παρισταμένα μέλη της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας λαμβάνουν υπόψη:

I. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και του στοιχείου ιδ) του άρθρου 3 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α' 134/18.6.2007), όπως αυτά τα άρθρα ισχύουν σήμερα.

II.1. Την εγκύκλιο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ.

που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ' αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)» (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).

2. Την οδηγία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας «Οδηγία για την αιτιολογία των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, την επίσπευση εκπόνησής τους και τη δημοσιότητά τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά τις με αριθμό πρωτοκόλλου 65/17.7.2015/21.7.2015 (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και 67/19.11.2015/24.11.2015 (θέμα 1ο), (ΑΔΑ73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η) συνεδριάσεις της και ενσωματώνονται στην εγκύκλιο που εγκρίθηκε με την απόφαση της ίδιας Ολομέλειας που ελήφθη κατά τη με αριθμό πρωτοκόλλου 68/14.12.2015 συνεδρίασή της (θέμα 6ο), (ΑΔΑΩ9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι), (ΑΔΑ ΨΒ4Ζ465ΦΥΟ-Γ23).

III. Την εγκύκλιο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας «Εγκύκλιος - Αποφυγή απευθείας ανάθεσης προμηθειών - Δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμών επί τη βάσει προσυμφωνημένου ποσοστού επιμερισμού της συνολικής αξίας των συμβάσεων και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά – Δυνατότητα χρήσης τεχνικών και προδιαγραφών και προτύπων από τους λοιπούς δημόσιους φορείς υγείας πέραν αυτού που τις εκπόνησε» (ΑΔΑ: 62ΚΡ465ΦΥΟ-6Ξ7).

IV. Την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την 51^η και από 16.10.2014 συνεδρίασή της (θέμα 4^ο, Α.Δ.Α.: ΩΗΩΜΘ-ΧΟΚ) «Συγκρότηση επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων, την προμήθεια Μονάδων Παραγωγής Ο₂ (αέριου και υγρού) και την μίσθωση Μονάδων Παραγωγής Ο₂ (αέριου και υγρού)»

V. Το με αρ. πρωτ. ΕΠΥ 1548/17.03.2016 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ιατρικών αερίων, την προμήθεια μονάδων παραγωγής Ο₂ (αέριου και υγρού) και τη μίσθωση μονάδων παραγωγής Ο₂ (αέριου και υγρού), το οποίο επιγράφεται «Τεχνικές Προδιαγραφές Μονάδων παραγωγής αέριου Ο₂».

VI. Το με αρ. πρωτ. ΕΠΥ 1567/17.03.2016 έγγραφο της Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε. «Γνωμοδότηση εγκρίσεως του Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε. των Τεχνικών Προδιαγραφών για Μονάδες παραγωγής αέριου Ο₂».

VII. Τη με αρ. πρωτ. ΕΠΥ 1576/2016 εισήγηση του Τμήματος Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας.

VIII. Το γεγονός ότι δεν έχει έως σήμερα εγκριθεί με Κ.Υ.Α. ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

Για όλους τους ανωτέρω επάλληλους λόγους

Αποφασίζουν, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ τους, ομόφωνα τα εξής:

Πρώτον, την αποδοχή της εισήγησης.

Δεύτερον, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για μονάδες παραγωγής αερίου οξυγόνου (Ο₂) από τα δημόσια νοσοκομεία, οι οποίες επισυνάπτονται

στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα 1 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται ως τεχνικές προδιαγραφές – πλαίσιο, προκειμένου να αποτελέσουν τη βάση επί της οποίας τα δημόσια νοσοκομεία θα εκπονούν τις ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές τους για τις μονάδες παραγωγής αερίου οξυγόνου (O₂) που πρόκειται να εγκατασταθούν σε αυτά.

Τρίτον, λόγω του ότι οι εν προκειμένω εγκρινόμενες τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται ως τεχνικές προδιαγραφές-πλαίσιο:

(α) Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην εγκύκλιο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ' αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)» (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι.) και στη συναφή με την εγκύκλιο αυτή οδηγία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας « Οδηγία για την αιτιολογία των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, την επίσπευση εκπόνησής τους και τη δημοσιότητά τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά τις με αριθμό πρωτοκόλλου 65/17.7.2015/21.7.2015 (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και 67/19.11.2015/24.11.2015 (θέμα 1ο), (ΑΔΑ73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η) συνεδριάσεις της και ενσωματώνονται στην εγκύκλιο που εγκρίθηκε με την απόφαση της ίδιας Ολομέλειας που ελήφθη κατά τη με αριθμό πρωτοκόλλου 68/14.12.2015 συνεδρίασή της (θέμα 6ο), (ΑΔΑΩ9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι)» (ΑΔΑ ΨΒ4Ζ465ΦΥΟ-Γ23), οι ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές κάθε δημοσίου νοσοκομείου για τη μονάδα παραγωγής αερίου οξυγόνου (O₂) που πρόκειται να εγκατασταθεί σε αυτό υπόκεινται μόνον στη διαδικασία της διαβούλευσης και σε αιτιολόγησή τους με μοναδικό κριτήριο αιτιολόγησης την αναγκαιότητα επιλογής των ειδικότερων παραμέτρων που καταλείπονται προς εξειδίκευση από τις εν προκειμένω εγκρινόμενες τεχνικές προδιαγραφές-πλαίσιο.

(β) Κάθε δημόσιο νοσοκομείο δεν κωλύεται να αιτιολογεί περαιτέρω τις τεχνικές προδιαγραφές του για τη μονάδα παραγωγής αερίου οξυγόνου (O₂) που πρόκειται να εγκατασταθεί σε αυτό και ως προς τεχνικά χαρακτηριστικά που αποτελούν περιεχόμενο των εν προκειμένω εγκρινόμενων τεχνικών προδιαγραφών-πλαίσιο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Υ.

ΠΕΤΡΟΥΛΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ